


Épület (önálló rendeltetési egység)

Rendeltetés: Lakó- és szállásjellegű
Alapterület: 1982,4 m²
Cím: 1139 Budapest
Rozsnyay utca 33
HRSZ: 26188/2

Megrendelő

Név: Metrodom Rozsnyai 33 Kft.
Cím: Magyarország (HU)
3012 Nagykökényes
Szabadság u. 37.

Az energetikai minőség szerinti besorolás: **A+**

Fokozottan energiatakarékos

Energetikai adatok

Épület A/V aránya: 0,67
Fűtött alapterület: 1982,4 m²

Fajlagos hővesztégtényező értéke: 0,12 W/m³K
Fajlagos hővesztégtényező a
követelményérték százalékában: 35,19%

Fajlagos primer energiafogyasztása: 68,09 kWh/m²a
Követelményérték (viszonyítási alap): 154,49 kWh/m²a
Fajlagos primer energiafogyasztás a
követelményérték százalékában: 44,07%

Nyári túlmelegedés kockázata fennáll.

Tanúsító szakember adatai

Név: LOVAS ALBERT
Cím: 1025 Budapest 02. ker.
Kapy u. 53/a.
Telefon: 06309865134
Email: lovas.epgep@gmail.com

Jogosultsági szám: TÉ FVM/MüE szám:01-50526

Tanúsítvány azonosítója a tanúsítónál:
ET-2014-07-18-R1

Tanúsítványt készítő szoftver megnevezése:
WinWatt 7.15 (2014. 7. 9.)

A tanúsítvány készítésének dátuma:
2014. július 18.

Hitelesítés (feltöltés) dátuma:
2014. július 18.

Korszerűsítési javaslat

Az épület "A" kategóriás, így korszerűsítési javaslat nem szükséges.

A javaslat megvalósítása esetén elérhető minősítés: -

Megjegyzés

Alíráás

(Pecset helye)